Номер: 424312

Вопрос: *Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину*

Рисунок:

Ответы:

№1 не менее 3 мм

№2 не более 3 мм

№3 не менее 5 мм

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.134

Номер: 424313

Вопрос: *Перед установкой железобетонных конструкций, поступивших на пикет требуется ли еще раз проверить наличие на поверхности опор трещин, раковин и выбоин и других дефектов?*

Рисунок:

Ответы:

№1 нет

№2 да

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.136

Номер: 424298

Вопрос: *При использовании паромных и ледовых переправ работник должен находиться _____ транспортного средства*

Рисунок:

Ответы:

№1 внутри

№2 вне

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.24

Номер: 424296

Вопрос: *Производить термитную сварку можно только в*

Рисунок:

Ответы:

№1 защитных очках-светофильтрах и в брезентовых рукавицах

№2 в защитных очках-светофильтрах

№3 в брезентовых рукавицах

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.18

Номер: 424299

Вопрос: *При спуске по крутому откосу переносить тяжелый инструмент следует*

Рисунок:

Ответы:

№1 вручную одному работнику

№2 вручную вдвоем

№3 отдельно и заблаговременно

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.27

Номер: 424304

Вопрос: *При работе клиньями или зубилами с использованием кувалд и выколоток необходимо применять держатели длиной не менее*

Рисунок:

Ответы:

№1 0,3 м

№2 0,7 м

№3 1 м

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.6.4

Номер: 424302

Вопрос: *При проведении бурильных работ запрещается:*

Рисунок:

Ответы:

№1 — передавать управление бурильной машиной лицам, не имеющим прав на ее управление; — вести бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным канатом;— очищать вращающийся бур (шнек) от грунта и других предметов

№2 — вести бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным канатом;— очищать вращающийся бур (шнек) от грунта и других предметов;— стоять под мачтой и находиться в кабине автомобиля во время подъема и опускания мачты

№3 — передавать управление бурильной машиной лицам, не имеющим прав на ее управление; — вести бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным канатом

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.14

Номер: 424305

Вопрос: *К работе электромонтером - линейщиком по строительству воздушных линий электропередачи может быть допущен*

Рисунок:

Ответы:

№1 работник со средним электро-техническимили высшим техническим образованием

№2 только специально подготовленный работник, прошедший предварительный медицинский осмотр и получивший положительное заключение о пригодности к работе, обучение и проверку знаний норм охраны труда, а также инструктажи по безопасности производства работ

№3 работник со средним электро-техническимили высшим техническим образованием и III группой по электро-безопасности

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 1.1

Номер: 424307

Вопрос: *Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, за исключением случаев, когда*

Рисунок:

Ответы:

№1 это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами или техническими условиями, согласованными в установленном порядке

№2 присутствуют видимые дефекты

№3 конструкция электрооборудования не соответствует проектным размерам

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.2.

Номер: 424300

Вопрос: *Производить сборку гирлянд изоляторов под установленной, но незакрепленной опорой*

Рисунок:

Ответы:

№1 разрешается в любых случаях

№2 запрещается

№3 разрешается или запрещается в зависимости от конструктивного исполнения опоры

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.3.10

Номер: 424306

Вопрос: *Сдача-приемка фундаментов для установки электрооборудования, монтаж которого производится с привлечением шефмонтажного персонала, производится*

Рисунок:

Ответы:

№1 совместно с представителями организации, осуществляющей шефмонтаж

№2 только членами организации, осуществляющими установку фундаментов

№3 по усмотрению организации, осуществляющей шефмонтаж

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 2.16.

Номер: 424309

Вопрос: *Производить разработку котлованов в скальных, мерзлых, вечномерзлых грунтах взрывами на "выброс" или "рыхление"*

Рисунок:

Ответы:

№1 допускается

№2 не допускается

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.121.

Номер: 424294

Вопрос: *Работы на опоре без закрепления предохранительного пояса к опоре*

Рисунок:

Ответы:

№1 Запрещаются

№2 Разрешаются

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.3.3.2

Номер: 424310

Вопрос: *Шаблоны, используемые для устройства фундаментов, следует снимать после засыпки не менее чем*

Рисунок:

Ответы:

№1 на треть глубины котлована

№2 на четверть глубины котлована

№3 на половину глубины котлованов

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.127

Номер: 424311

Вопрос: *Допустимое отклонение расстояний между осями фундаментов в плане для опор с оттяжками*

Рисунок:

Ответы:

№1 ± 50мм

№2 ± 20мм

№3 ± 30мм

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.128, табл. 5

Номер: 424336

Вопрос: *Допустимое отклонение расстояния между стойками железобетонной портальной опоры составляет*

Рисунок:

Ответы:

№1 ± 100 мм

№2 ± 200 мм

№3 ± 50 мм

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п. 3.145, табл. 7

Номер: 424338

Вопрос: *После получения задания, перед началом работ, электромонтер - линейщик обязан:*

Рисунок:

Ответы:

№1 осмотреть рабочее место; убрать мешающие работе предметы и освободить проходы;проверить исправность рабочего инструмента

№2 осмотреть рабочее место и проверить исправность рабочего инструмента

№3 осмотреть рабочее место, проверить исправность рабочего инструмента, убрать мешающие работе предметы только с разрешения ответственного руководителя (производителя) работ.

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 2.1.7

Номер: 424340

Вопрос: *Имеет ли право электромонтер - линейщик приступить к работе, если не оформлен наряд-допуск?*

Рисунок:

Ответы:

№1 Имеет, по отдельному указанию ответственного руководителя (производителя) работ и допускающего

№2 Имеет, по отдельному указанию ответственного руководителя (производителя) работ

№3 Не имеет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 2.1.9

Номер: 424342

Вопрос: *Запрещается работать в котловане глубиной более _____ м без устройства откосов и их закрепления*

Рисунок:

Ответы:

№1 1,3

№2 1,8

№3 1,5

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.3

Номер: 424335

Вопрос: *При частичном повреждении заводской гидроизоляции железобетонной опоры*

Рисунок:

Ответы:

№1 данная опора не пригодна к дальнейшей эксплуатации

№2 покрытие должно быть восстановлено на трассе специалистами завода-изготовителя

№3 покрытие должно быть восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплавленным битумом (марки 4) в два слоя

Документ: СНиП 3.05.06-85

Структурная единица: п.3.136, 2 абзац

Номер: 424343

Вопрос: *Подходить к опускаемым элементам можно только после опускания их на высоту не более_____ м от уровня дна котлована*

Рисунок:

Ответы:

№1 2

№2 3

№3 1

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.9

Номер: 424345

Вопрос: *Нужно ли подходить к опоре во время ее подъема для ее осмотра и проверки?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.4

Номер: 424351

Вопрос: *Производить расстроповку присоединяемых железобетонных секций опоры разрешается после закрепления их не менее чем на _____болтовыми соединениями от проектного количества отверстий.*

Рисунок:

Ответы:

№1 100%

№2 50%

№3 70%

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.9

Номер: 424347

Вопрос: *При подъеме на железобетонную опору строп предохранительного пояса следует*

Рисунок:

Ответы:

№1 заводить за стойку

№2 заводить за траверсу

№3 крепить к монтажным петлям

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.6

Номер: 424344

Вопрос: *Отмывать руки необходимо с помощью бензола, толуола или другого растворителя, содержащего бензол*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.1.16

Номер: 424353

Вопрос: *Можно ли кантовать тяжелые грузы и подводить под них стропы при помощи реечных домкратов?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.17

Номер: 424355

Вопрос: *Можно ли продолжать подъем груза при снегопаде?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.18

Номер: 424357

Вопрос: *Люльку необходимо использовать для подъема проводов и грузов*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

№3 не опуская груза, произвести строповку или обвязку вновь

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.8

Номер: 424362

Вопрос: *Во время работы грузоподъемного устройства необходимо периодически смазывать и чистить его*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.5.12

Номер: 424363

Вопрос: *Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть*

Рисунок:

Ответы:

№1 обмотаны изолирующей лентой

№2 соединены с заземляющим зажимом

№3 предварительно проверены на электрическую прочность

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.6.7

Номер: 424352

Вопрос: *При установке одностоечных опор наводить комель опоры в скважину следует при помощи*

Рисунок:

Ответы:

№1 оттяжек, багров или ухватов

№2 подручными предметами или массой тела

№3 лебедки

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.2.13

Номер: 424364

Вопрос: *Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра*

Рисунок:

Ответы:

№1 15 м/с и более

№2 20 м/с и более

№3 25 м/с и более

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.2

Номер: 424366

Вопрос: *Разрешается ли опускать с опоры демонтированные такелажные тросы и приспособления после ухода людей из опасной зоны?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.8

Номер: 424368

Вопрос: *Перед переходом из люльки подъемного механизма на траверсу опоры необходимо*

Рисунок:

Ответы:

№1 надежно закрепить предохранительный пояс за люльку

№2 надежно закрепить предохранительный пояс за траверсу либо опору либо люльку

№3 надежно закрепить предохранительный пояс за траверсу или опору

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.7.19

Номер: 424372

Вопрос: *При работах на больших высотах (более 1000 м) необходимо смазывать кожу лица глетчерной мазью*

Рисунок:

Ответы:

№1 для предохранения от укусов насекомых

№2 для предохранения от обветривания

№3 для предохранения от ожогов солнечными лучами

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.3.12.7

Номер: 424373

Вопрос: *Работник должен немедленно прекратить работу*

Рисунок:

Ответы:

№1 при обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация

№2 при потере устойчивости или нарушении целостности монтируемых конструкций

№3 при возникновении аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей

№4 во всех перечисленных случаях

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.4.1

Номер: 424376

Вопрос: *Работы, связанные с присоединением временных жилых помещений к электрической сети, ремонт, наладка и испытание электрооборудования, замена плавких вставок предохранителей, а также замена электрических ламп наружного освещения должны выполняться электротехническим персоналом (электромонтерами), имеющими группу по электробезопасности не ниже*

Рисунок:

Ответы:

№1 II

№2 III

№3 IV

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.4

Номер: 424377

Вопрос: *Временные жилые помещения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения*

Рисунок:

Ответы:

№1 согласно указаниям технических паспортов и инструкций по эксплуатации временных помещений

№2 согласно указаниям ответственного руководителя работ

№3 в зависимости от категории пожароопасности помещения

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.12

Номер: 424378

Вопрос: *Во временных бытовых помещениях курение*

Рисунок:

Ответы:

№1 Запрещается

№2 Допускается

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.14

Номер: 424369

Вопрос: *Можно ли проводить строительно-монтажные работы с помощью вертолетов ночью?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.9.9

Номер: 424371

Вопрос: *Передвижение людей по болотам без проторенных дорог должно производится с обязательным применением*

Рисунок:

Ответы:

№1 шестов и страховочных веревок

№2 непромокаемой спецодежды

№3 шестов, страховочных веревок и непромокаемой спецодежды

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п. 3.11.1

Номер: 424379

Вопрос: *Должно ли быть обеспечено аптечкой каждое временное жилое помещение?*

Рисунок:

Ответы:

№1 да

№2 нет

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.18

Номер: 424381

Вопрос: *Лица, работающие или проживающие во временных жилых помещениях, перед допуском к работе или перед поселением, должны пройти*

Рисунок:

Ответы:

№1 курс обучения о правилах проживания во временных жилых помещениях

№2 инструктаж по правилам безопасности

№3 медицинский осмотр

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Структурная единица: п.6.20

Номер: 424390

Вопрос: *На рисунке изображено расположение участников при проведении реанимации пострадавшему в течение более 10-15 минут, что делает 1-ый участник реанимации?*

Рисунок:

Ответы:

№1 Очищает рот пострадавшего от инородных тел

№2 Проводит непрямой массаж сердца

№3 Делает вдох искусственного дыхания, контролирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии

№4 Зажимает нос пострадавшего и координирует общие действия

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.5.8.

Номер: 424392

Вопрос: *Какую помощь работник оказывает пострадавшему?*

Рисунок:

Ответы:

№1 Проводит непрямой массаж сердца

№2 Наносит прекардиальный удар

№3 Проверяет пульс в области грудной клетки

№4 Простукивает грудную клетку

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.5.9.4.

Номер: 424388

Вопрос: *Соотнесите действия при оказании первой медицинской помощи в зависимости от состояния пострадавшего*

Рисунок:

а) Быстро пережать конечность выше раны и наложить жгут

б) Приступить к реанимации

в) наложить стерильные повязки

г) обезболить и наложить транспортную шину

д) Попытаться привести в сознание пострадавшего

Ответы:

№1 1 – д, 2 – б, 3 – в, 4 – а, 5 -г

№2 1 – б, 2 – д, 3 – а, 4 – в, 5 – г

№3 1 – б, 2 – д, 3 – г, 4 – а, 5 – в

№4 1 – д, 2 –в, 3 –а, 4 – г, 5 -б

Документ: Инструкция

Структурная единица: п.4.2.